

Göteborg 2015-03-15.

Beryllen Köksventilation.

Beskrivning av ventilationssystem på BRF Beryllen.

Systemuppbyggnaden av ventilationssystemet är att det finns ett sk: FTX system

(Frånluft och tilluft med energiåtervinning) numera är detta ventilationssystem styrt och optimerat av ett avancerat digitalt styrsystem för att erhålla låga driftskostnader för föreningen.

När det gäller ombyggnader ventilationen i köken har styrelsen beslutat att

följande bestämmelser skall gälla, det finns två alternativ att välja vid en ombyggnad av köksventilationen.

Alternativ 1!

Befintlig kökskåpa utbytes mot en modernare kökskåpa (kåpan får inte innehålla fläkt) utan endast belysning och ett spjäll för forcerat luftflöde.

Normalt är det ett grundluftflöde under dag och nattetid och möjlighet till ett forcerat luftflöde under vissa valda tidsintervaller

Det finns i anslutningsröret för frånluften ett disponibelt under-tryck på ~ -400 Pa.

Alternativ 2!

Befintlig kökskåpa utbytes mot en "Kolfilterfläkt" för cirkulerande luft.

När den befintliga kökskåpan bytes skall en kontrollventil monteras och injusteras till ett grundluftflöde för att balansera tilluften i lägenheten.

Vid detta val av systemlösning skall man tänka på att det finns ingen möjlighet att forcera frånluftsventilationen typ: "utvädring", dessutom är kolfilterkassetter ganska dyra i inköp.